


ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ

НОВИНКА

Применяются в системах охранно-пожарной сигнализации для обозначения эвакуационных выходов, а также в качестве информационного табло.







- Пожарный сертификат и полное соответствие ГОСТ Р 53325
- Равномерная подсветка сверхъяркими светодиодами
- Возможность смены надписи на табло
- Удобное крепление к поверхности
- Время работы от аккумулятора до 10 часов (для модели 220-РИП)
- Компактный размер: $30 \times 10 \times 2$ см



	Модель	Напряжение питания (переменный ток), В	Напряжение питания (постоянный ток), В	Наличие АКБ	Наличие знака в комплекте	Артикул
ВЫХОД	Оповещатель охрпож. свет. 12 «Выход»	_	12	_	Выход	LSSA1-01-2-012-52-VYHD
	Оповещатель охр пож. свет. 12 (база)	_	12	_	_	LSSA1-01-2-012-52-BASE
ВЫХОД	Оповещатель охрпож. свет. 24 «Выход»	_	24	_	Выход	LSSA1-01-2-024-52-VYHD
	Оповещатель охр пож. свет. 24 (база)	_	24	_	_	LSSA1-01-2-024-52-BASE
ВЫХОД	Оповещатель охрпож. свет. 220 «Выход»	230	_	_	Выход	LSSA1-01-2-220-52-VYHD
	Оповещатель охрпож. свет. 220 (база)	230	_	_	_	LSSA1-01-2-220-52-BASE
ВЫХОД	Оповещатель охр пож. свет. 220-РИП «Выход»	230	_	да	Выход	LSSA2-01-2-220-52-VYHD

Сменные табло в ассортименте*

	Наименование	Артикул
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	Сменное табло «Аварийный выход»	LPC10-02-30-10-AVYHD
ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	Сменное табло «Запасный выход»	LPC10-02-30-10-ZVYHD
	Сменное табло «Стрелка налево»	LPC10-02-30-10-NAL
	Сменное табло «Стрелка направо»	LPC10-02-30-10-NAP
НЕ ВХОДИТЬ	Сменное табло «Не входить»	LPC10-02-30-10-NEV

^{*}По запросу могут быть изготовлены любые сменные табло