

ТРУБА СТАЛЬНАЯ НЕНАРЕЗНАЯ

Паспорт

CTR12.001.1

1 Назначение и область применения

1.1 Труба стальная ненарезная товарного знака IEK (далее – труба) предназначена для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого и скрытого типов в офисах, жилых помещениях, производственных и административных зданиях, а также для защиты проводов и кабелей от механических повреждений.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики трубы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Материал	Сталь оцинкованная
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, УЛ2, УХЛ2
Температура эксплуатации, °С	От минус 60 до плюс 50
Степень сопротивления сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.1	4
Степень сопротивления удару по ГОСТ Р МЭК 61386.1	4
Степень устойчивости к изгибу по ГОСТ Р МЭК 61386.1	1
Степень коррозионной стойкости по ГОСТ Р МЭК 61386.1	3
Срок службы, лет, не менее	25

2.2 Конструкция и основные размеры труб приведены на рисунке 1 и в таблице 2.




Рисунок 1

Таблица 2

Наименование	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Масса упаковки, кг
Труба стальная ненарезная 16×1,0×3000 мм ГЦ	16	14,0	11,3
Труба стальная ненарезная 20×1,0×3000 мм ГЦ	20	18,0	14,3
Труба стальная ненарезная 25×1,2×3000 мм ГЦ	25	22,6	21,3
Труба стальная ненарезная 32×1,2×3000 мм ГЦ	32	29,6	27,5
Труба стальная ненарезная 40×1,2×3000 мм ГЦ	40	37,6	34,6
Труба стальная ненарезная 50×1,2×3000 мм ГЦ	50	47,6	43,4
Труба стальная ненарезная 63×1,5×3000 мм ГЦ	63	60,0	68,6

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки представлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество в упаковке, пог. м
Труба стальная ненарезная 16×1,0×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 20×1,0×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 25×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 32×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 40×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 50×1,2×3000 мм ГЦ	30
Труба стальная ненарезная 63×1,5×3000 мм ГЦ	30

4 Указание мер безопасности

4.1 При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электро-монтажных работ.

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Монтаж стальных труб производится при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 °С.

5.2 Температура эксплуатации труб от минус 60 до плюс 50 °С.

5.3 Трубы должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих их конструктивному исполнению.

5.4 При выходе из строя – утилизировать.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 °С.

6.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %, допускается хранение при относительной влажности до 100 % при температуре 25 °С.

7 Сведения об утилизации

7.1 Утилизация изделий производится путём передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации труб электромонтажных – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 По истечении срока службы изделие утилизировать.

8.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
Проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Беларусь**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

10 Свидетельство о приемке

Труба стальная ненарезная изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графе «ДАТА».

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Произведено: ООО «СТК»
162602 г. Череповец, Вологодская область,
проспект Московский, дом 51А