



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.CP28.B.00186

Серия RU № 0152641

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, Факс: 78123340262; 78123275552; 78123275554; 78123275559, E-mail: cert@test-spb.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.10СП28 выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" (уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № И/СТ/12-5 от 16.01.2012). Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Телефон: 84955422222. Факс: 84955422220. E-mail: info@iek.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD.". Адрес: КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, 325604, Zhejiang, P.R.C. Фактический адрес: КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, 325604, Zhejiang, P.R.C. Производственные площадки: "ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD." КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, 325604, Zhejiang, P.R.C.; "SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD." КИТАЙ, No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai, 201415, P.R.C.

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические типов ВА44-33 (номинальный ток 25А; 32А; 40А; 50А; 63А; 80А; 100А; 125А; 160А), ВА44-35 (номинальный ток 200А; 250А), ВА44-37 (номинальный ток 315А; 400А) с дополнительными устройствами (аварийные контакты АК, дополнительные контакты ДК, приводы ручные поворотные ПРП-1, расцепители независимые РН, расцепители минимального напряжения РМ), товарного знака ИЕК. Продукция выпускается в соответствии с Национальным Стандартом Китая: GB 14048.2-2008 (IEC 60947-2:2006, IDT) "Аппаратура распределения и управления низковольтная - Часть 2: Автоматические выключатели". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008, 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № FSS2015/01/03/111-01, № FSS2015/01/03/111-02 от 11.06.2015 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № РОСС RU.0001.21МЕ01, срок действия с 21.10.2011 до 16.06.2015. Акт проверки состояния производства от 01.06.2015 ОС ООО "Тест -С.-Петербург", рег. РОСС RU.0001.10СП28.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия и сроки хранения продукции: хранение в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 60 град.С и относительной влажности воздуха 90% при 20 град.С. Срок хранения 10 лет. Срок службы (годности) продукции: 15 лет. Паспорт SVA44.001 "Выключатели автоматические серии ВА44".

Схема сертификации 1с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 25.08.2015 ПО 24.08.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.П. Гривцова  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.А. Казаков  
(инициалы, фамилия)